
Некоммерческое партнерство «Развитие энергосбережения и повышение
энергетической эффективности «ЭкспертЭнергоАудит»
(наименование саморегулируемой организации)

Общество с ограниченной ответственностью «Ка-Сервис»
(812)629-20-13 info@ka-se.ru www.ka-se.ru
(наименование организации-разработчика)

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 5»
на период 2025-2027г.

Директор

Балакин П.А.

Организация-разработчик

Главный врач

Серазетдинова Л.Г.

Заказчик



март 2025

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Психоневрологический диспансер № 5»

Утверждаю:
Главный врач
Серазетдинова Л.Г. ____
«__» _____ 2025 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Психоневрологический диспансер № 5»
на период 2025-2027 г.

Полное наименование организации	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 5»
Основание для разработки программы	1. Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2. Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 3. Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» 4. Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». 5. Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 г. №425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды» 6. Постановление Правительства РФ от 7 октября 2019 г. N 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" (с изменениями и дополнениями)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Психоневрологический диспансер № 5»

	7. Постановления Правительства РФ от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности». 8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (Зарегистрирован 02.08.2021 № 64515). 9. Приказ Минэкономразвития России от 09.03.2023 N 158 "О внесении изменений в Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. N 425" 10. Приказ Минэкономразвития России от 13.05.2021 N 263 "О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. N 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды"
Полное наименование исполнителей	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 5»
Полное наименование разработчиков программы	Общество с ограниченной ответственностью «Ка-Сервис» (812)629-20-13 info@ka-se.ru www.ka-se.ru Юр. адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, проспект Маршака, 12/ 2, 146

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Психоневрологический диспансер № 5»

Цели программы	• повышение энергоэффективности здания; • повышение культуры потребления коммунальных ресурсов; • повышение качества и надёжности теплоснабжения помещений учреждения, создание более комфортных условий для граждан, пользующихся услугами учреждения, а также сотрудников
Задачи программы	Реализация организационных, технических и технологических мероприятий, направленных на снижение объема используемых коммунальных ресурсов
Целевые показатели программы	Снижение потребления электроэнергии на производственно-хозяйственные нужды на 3% Снижение потребления воды на производственно-хозяйственные нужды на 3% Снижение потребления теплоэнергии на производственно-хозяйственные нужды на 12 %
Сроки реализации программы	2025-2027 гг
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	Финансирование программы осуществляется за счет Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 5», а также иных источников (при их наличии). Объем затрат составляет 2300 тыс. руб.
Планируемые результаты реализации программы	За период действия программы планируется достичь следующих показателей: Потребление электроэнергии на производственно-хозяйственные нужды 70,015 тыс. кВтч. Потребление тепловой энергии на производственно-хозяйственные нужды 896,33 тыс. куб.м. Потребление воды на производственно-хозяйственные нужды 1,08 тыс. куб.м.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 5»

Целевой уровень снижения энергетических ресурсов

Дата заполнения 20 марта 2025 г.
 ФИО заполняющего
 Должность заполняющего
 Наименование учреждения
 ИНН учреждения 7806023824
 Наименование здания, строения, сооружения Санкт-Петербург г, Шелетовская ул, д. 14 литера А

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	41,77	29,2	32%	3%	41,43	41,10	40,43
Потребление горячей воды, м3/чел	0,68	2,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	0,08	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	1,20	41,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л							

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 5»

Дата заполнения 20 марта 2025 г.
 ФИО заполняющего
 Должность заполняющего
 Наименование учреждения
 ИНН учреждения 7806023824
 Наименование здания, строения, сооружения Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, д. 51 к. 2 литера

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	62,98	29,2	54%	12%	61,05	59,12	55,27
Потребление горячей воды, м3/чел	0,03	2,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	2,84	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	45,26	41,1	10%	1%	45,15	45,04	44,82
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л							

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 5»

Дата заполнения	20 марта 2025 г.
ФИО заполняющего	
Должность заполняющего	
Наименование учреждения	
ИНН учреждения	7806023824
Наименование здания, строения, сооружения	кт-Петербург г, Новочеркасский пр-кт, д. 8 к. 1 литер

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	43,45	29,2	34%	3%	43,09	42,72	41,99
Потребление горячей воды, м3/чел	1,33	2,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	3,11	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,22	41,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л							

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 5»

Дата заполнения 20 марта 2025 г.
 ФИО заполняющего
 Должность заполняющего
 Наименование учреждения
 ИНН учреждения 7806023824
 Наименование здания, строения, сооружения Санкт-Петербург г, Революции ш, д. 17 литера А

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	60,55	29,2	53%	12%	58,80	57,05	53,55
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	4,06	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,59	41,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л							

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 5»

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	(базовый год)	Плановые значения целевых показателей по годам		
		2024	2025	2026	2027
2	3	4	5	6	7
Целевые показатели					
Расход электроэнергии на производственно-хозяйственные нужды	тыс. кВтч	72,180	70,015	70,015	70,015
Тепловая энергия	Гкал	1015,440	984,977	896,329	896,329
Расход воды на производственно-хозяйственные нужды	тыс.куб.м.	1,111	1,078	1,078	1,078
Удельный расход					
Удельный расход электроэнергии	тыс. кВтч/кв.м.	0,012	0,011	0,011	0,011
Удельный расход природного газа	Гкал/тыс.куб.м	0,165	0,160	0,146	0,146
Удельный расход воды	тыс. куб.м./чел	0,002	0,002	0,002	0,002
Доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	100,000	100,000	100,000	100,000

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 5»

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия программы	Плановые численные значения экономии в обоаначенной размерности с разбивкой по годам действия программы																		
		Ресурс	2025						2026				2027							
			Финансовое обеспечение		Экономия топливно-энергетических ресурсов				Финансовое обеспечение		Экономия топливно- энергетических ресурсов		Финансовое обеспечение		Экономия топливно- энергетических ресурсов					
					В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб				В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб				В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб	
			источник	Объем, тыс.руб		кол-во	ед.изм.		источник	Объем, тыс.руб		кол-во	ед.изм.		источни к	Объем, тыс.руб		кол-во	ед.изм.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Обучене персонала в области энергосбережения	электроэнергия, теплоэнергия, вода			2,31	т.у.т.	6,57			2,31	т.у.т.	6,57			2,31	т.у.т.	6,57			
2	Осуществлять проверку работы приборов учета и состояние водопроводной и отопительной систем, своевременно принимать меры по устранению неполадок	электроэнергия, теплоэнергия, вода			2,31	т.у.т.	6,57			2,31	т.у.т.	6,57			2,31	т.у.т.	6,57			
3	Утепление фасада зданий: Санкт- Петербург г, Заневский пр-кт, д. 51 к. 2 литера А; Санкт-Петербург г, Революции ш, д. 17 литера А	теплоэнергия							700.00	88,65	ГКал	322,65								
4	Установка УАРТ по адресу : Новочеркасский пр. Д.8, к.1 лит. А , проектирование	теплоэнергия							100.00		ГКал									
5	Установка УАРТ по адресу : Новочеркасский пр. Д.8, к.1 лит. А, СМР	теплоэнергия							1500.00		ГКал									

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Психоневрологический диспансер № 5»

**Пояснительная записка к
программе энергосбережения и повышения
энергетической эффективности**

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Психоневрологический диспансер № 5»
на период 2025-2027 г.

Содержание

1. Информация об организации	13
1.1. Сведения о зданиях административного и административно-производственного назначения	14
1.2. Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники	14
1.3. Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов и воды, в том числе данные об их оснащении приборами учета	14
1.4. Сведения о потреблении энергетических ресурсов и воды	15
2. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации	15
3. Экономические показатели программы.....	16
4. Мероприятия по энергосбережению	17
5. Сведения об увязке результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации	19
6. Механизм мониторинга и контроля за исполнением ключевых показателей результативности и целевых показателей программы	20

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Психоневрологический диспансер № 5»

1. Информация об организации

Официальное название организации:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Психоневрологический диспансер № 5»

Юридический адрес: 195176, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 17

Почтовый адрес: 195176, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 17

ИНН/КПП: 7806023824 / 780601001

ОГРН 1037816019230 /ОКТМО 40349000000

ОКПО 34306147

Банковские реквизиты:

БИК 014030106

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ ПНД № 5 л/с 0541010)

Счет банка (единый казначейский счет/корреспондентский) 40102810945370000005

Казначейский счет(расчетный) 032246434000000007200

Тел. +7 812 227-66-67

E-mail: pnd5@zdrav.spb.ru

Отвественный за обеспечение мероприятий по энергосбережению. Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Копченев Дмитрий Михайлович приказ о назначении № 62 от 09.01.2025.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 5» не осуществляет регулируемые виды деятельности (согласно требованиям к специализированным мониторингам в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности ФГИС ЕИАС ФСТ России (шаблон IST.FIN «Сбор сведений о программах по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»)). Разработка целевых и прочих показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2025-2027 годы выполнена без разбивки по регулируемым видам деятельности.

1.1 Сведения о зданиях административного и административно производственного назначения

Здание	Год постройки	Тип отопления	Площадь и объем	Материал стен, окон, крыш
--------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Психоневрологический диспансер № 5»

Санкт-Петербург г, Шепетовская ул, д. 14 литера А	1905	централизованное	3371,7 кв.м	
Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, д. 51 к. 2 литера А	1991	централизованное	97 кв.м.	
Санкт-Петербург г, Новочеркасский пр- кт, д. 8 к. 1 литера А	1903	централизованное	1958,3 кв.м.	
Санкт-Петербург г, Революции ш, д. 17 литера А	1962	централизованное	727,2 кв.м.	

1.2. Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники

Вид транспортн ых средств/мар ка каждого автомобиля	Количество транспортных средств	Грузоподъ- ёмность т, пассажиро- вместимос- ть, чел.	Вид топлива	Уд.расход топлива по паспортным данным, л/100км, (л/моточас)	Пробег в 2024 году, тыс.км, (маш./час)	Количество израсходован- ного топлива в 2024 году, тыс. л.
-	-	-	-	-	-	-

1.3. Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов и воды, в том числе данные об их оснащении приборами учета

Энергоресурс	Марка прибора учета	Серийный номер	Место установки(адрес)	Дата последней поверки
Тепловая энергия	КМ-5-4Ду50	78656/78645	Ул. Шепетовская д.14	06.02.2025
Тепловая энергия	ТСРВ-026М	1415061	Пр. Новочеркасский д.8, к.1	18.03.2021
Тепловая энергия	ЭРСВ-440	1409775 1401319	Пр. Новочеркасский д.8, к.1	18.03.2021
Тепловая энергия	ЭРСВ-440 Ду 15	1405116	Пр. Новочеркасский д.8, к.1	18.03.2021
Холодная вода	ВСКМ 90-50	026002982	Пр. Новочеркасский д.8, к.1	17.10.2024
Холодная вода	Е72	0017617731	Пр. Новочеркасский д.8, к.1	25.10.2024

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Психоневрологический диспансер № 5»

Остальные узлы учета не менялись, поверка не проводилась

1.4. Сведения о потреблении энергетических ресурсов и воды

	<u>2022</u>		<u>2023.</u>		<u>2024г.</u>	
	Кол-во	тыс. руб	Кол-во	тыс. руб.	Кол-во	тыс. руб.
Электроэнергия, тыс. кВт·ч	74,874	654,33	72,260	685, 50	72,18	725,800
Тепловая энергия, Гкал	1071,09	3353,05	988,25	3379,87	1015,44	3585,041
Водоснабжение, тыс. куб. м	1,103	49,75	1,089	52,73	1,111	27,145

Данные по существующей системе освещения приведены в таблице ниже

Тип светильника (с лампой накаливания, люминесцентный, светодиодный ...)	Количество
Ш.Революции д.17	167
Пр.Заневский д. 51,к.2	20
Пр. Новочеркасский д.8, к.1	210
Ул. Шепетовская д.14	15

2. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации

Наименование программы	Дата утверждения
ПРОГРАММА мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов Санкт-Петербургского государственного учреждения "Психоневрологический диспансер № 5" на 2021 – 2025	2022

3. Экономические показатели программы

Затраты на организационные мероприятия, тыс.руб.

N п/п	Наименование мероприятия	Затраты			Источник финансирования
		2025	2026	2027	
1	Организация агитационной работы	0	0	0	Беззатратные
2	Осуществлять проверку работы приборов учета и состояние водопроводной и отопительной систем, своевременно принимать меры по устранению неполадок	0	0	0	Беззатратные
4	Соблюдение графиков светового режима в помещениях и территории	0	0	0	Беззатратные
5	Ежемесячный анализ расходов энергоресурсов	0	0	0	Беззатратные
6	Проведение инструктажа сотрудников по контролю за расходованием энергоресурсов	0	0	0	Беззатратные
7	Назначение ответственного лица за обеспечение мероприятий по энергосбережению	0	0	0	Беззатратные

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Психоневрологический диспансер № 5»

Затраты на технические мероприятия, тыс.руб.

Мероприятие	2025		2026		2027		Источник финансирования
	Кол-во, шт	Затраты тыс. руб	Кол-во шт	Затраты тыс.руб	Кол-во шт	Затраты, тыс. руб	
Утепление фасада зданий: Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, д. 51 к. 2 литера А; Санкт-Петербург г, Революции ш, д. 17 литера А			2	700			Собственные средства
Установка УАРТ по адресу : Новочеркасский пр. Д.8, к.1 лит. А , проектирование				100			Собственные средства
Установка УАРТ по адресу : Новочеркасский пр. Д.8, к.1 лит. А, СМР						1 500	Собственные средства

4. Мероприятия по энергосбережению

Энергосберегающие мероприятия классифицируются по следующим критериям:

- 1) беззатратные и низкзатратные, осуществляемые в порядке текущей деятельности бюджетного учреждения.
- 2) средnezатратные, осуществляемые, как правило, за счет собственных средств бюджетного учреждения.
- 3) высокзатратные, требующие дополнительных инвестиций.

Организационные мероприятия

В программе энергосбережения предусмотрены следующие организационные мероприятия:

- Провести инвентаризацию установленных приборов учета энергоресурсов (марка прибора, дата установки, сроки проверки, потребность установки);
- Назначение ответственного лица за обеспечение мероприятий по энергосбережению;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Психоневрологический диспансер № 5»

- Осуществлять проверку работы состояние водопроводной и отопительной систем, своевременно принимать меры по устранению неполадок;
- Осуществлять контроль над соблюдением лимитов потребления энергоресурсов;
- Контроль за расходом электроэнергии в кабинетах;
- Проводить сверки по данным журнала учета расхода энергии и счетам поставщика;
- Контроль над техническим состоянием технологического оборудования (своевременный ремонт);
- Обеспечить своевременную профилактику утечек воды;
- Издать приказ по подготовке к началу нового отопительного сезона, определяющий перечень необходимых работ, сроки и ответственных за их выполнение, имея в виду: обеспечение исправности системы отопления и опрессовки системы;
- Анализ качества электрической энергии 1 раз в 3 года;
- Очистка светильников от пыли и отложений;
- Контроль за своевременной оплатой расходов за коммунальные услуги;
- Обеспечение выключения электроприборов от сети при их неиспользовании;
- Анализ потребления энергоресурсов за текущий год;
- Ежемесячный анализ расходов энергоресурсов;
- Издание приказа о закреплении ответственности за соблюдением экономии энергоресурсов;
- Проведение инструктажа сотрудников по контролю за расходом энергоресурсов;
- Контроль за расходом электроэнергии, недопущение нецелевого ее использования;
- Соблюдение графика светового режима в помещениях и на территории.
- Регулировка петель и запоров окон ПВХ.

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Психоневрологический диспансер № 5»**

Организационные мероприятия дают эффект снижения в 2025 году, далее являются мероприятиями, поддерживающими достигнутый уровень снижения.

№ п/п	Вид энергетического ресурса	планируемое годовое изменение потребления (потерь) энергетических ресурсов и воды				Ресурс
		в натуральном выражении (энергетическом эквиваленте)		т.у.т.	в стоимостном выражении, тыс. руб. (в ценах на момент составления)	
		Единица измерения	значение			
1	Электрическая энергия	тыс. кВтч.	2,16	0,27	21,77	электроэнергия
2	Холодное водоснабжение	тыс. куб. м.	0,033		0,81	ХВС
3	Тепловая энергия	ГКал	30,46	4,36	107,55	теплоэнергия

Технические мероприятия

№ п/п	Мероприятие	планируемое годовое изменение потребления (потерь) энергетических ресурсов и воды			
		в натуральном выражении (энергетическом эквиваленте)		т.у.т.	в стоимостном выражении, тыс. руб. (в ценах на момент составления программы энергосбережения)
		Единица измерения	значение		
1	Утепление фасада зданий: Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, д. 51 к. 2 литера А; Санкт-	ГКал	88,65	12,68	322,65

5.Сведения об увязке результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации

Для более эффективного выполнения мероприятий настоящей программы энергосбережения необходимо создать рабочую комиссию по реализации программы энергосбережения. Данная комиссия должна регулярно осуществлять мониторинг процесса выполнения программы энергосбережения. В основных принципах управления программой должны быть следующие пункты:

- разработка плана реализации программы энергосбережения;

- разработка и внедрение механизмов мотивации сотрудников к энергосберегающей деятельности.

6. Механизм мониторинга и контроля за исполнением ключевых показателей результативности и целевых показателей программы

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №398 от 30.06.2014 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» необходимо осуществлять мониторинг исполнения ключевых показателей результативности и исполнения целевых показателей программы, а также составлять отчеты о ходе выполнения программных мероприятий.

Отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия программы и в разрезе отчетного периода.

Отчетность формируется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом.

Результатом реализации механизма мониторинга является отчет согласно приложению №4 к Требованиям «О достижении целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» за отчетный период и отчет согласно приложению №5 к Требованиям «О реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» за отчетный период.

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
на 1 января 20__ г.

Наименование организации _____

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) _____
(должность) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) _____
(должность) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Приложение 5.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 20__ г.
Наименование организации

№ п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий				Экономия топливно-энергетических ресурсов						
		источник	объем, тыс. руб.			в натуральном выражении				в стоимостном выражении, тыс. руб.		
			план	факт	откло- нение	план	факт	откло- нение	Единицы измерения.	план	факт	откло- нение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по мероприятиям	X							X			
	Итого по мероприятиям	X							X			
	Всего по мероприятиям	X				X	X	X	X			

СПРАВОЧНО:

Всего с начала года реализации программы				X	X	X	X			
--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
" __ " _____ 20__

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 9aa8c620-7cb8-47db-8ed0-f84565fab58b

ОТПРАВЛЕНО **ООО "КА-СЕРВИС"**, БАЛАКИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ДИРЕКТОР **05.04.25** 13:31 (MSK) Сертификат 0206CB0C0129B11D994AB1EFEA1EFD13D6

УТВЕРЖДЕНО **САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 5"**, Серазетдинова Лариса Григорьевна, Главный врач **07.04.25** 11:32 (MSK) Сертификат 37CE44584E16B3F98A02F428AF0B1130